



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

ENVIPARTNER, s.r.o.
Vídeňská 55
639 00 BRNO - ŠTÝŘICE
DOPORUČENĚ

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa Prostějov
Poděbradovo nám. 2
797 27 Prostějov
www.eon.cz

Josef Hrbáček
T +420-51649-4022
josef.hrbacek@eon.cz

Naše značka

Boskovice, 10.01.2018

Křtiny – protipovodňová opatření

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření k umístění bezdrátových hlásičů na podpěrné body č. 174 u domu č.p. 149, p.b.č. 170 u č.p. 155, p.b.č.163 u č.p.160, p.b.č. 159 u č.p. 143, p.b.č.177 u č.p. 144, p.b.č. 152 u č.p. 111, p.b.č. 141 u č.p. 99, p.b.č. 142 u č.p. 222, p.b.č. 147 u č.p. 134, p.b.č. 9 u č.p. 101, p.b.č. 14 u č.p. 174, p.b.č. 23 u č.p. 48, p.b.č. 28 u č.p. 85, p.b.č. 35 u č.p. 97, p.b.č. 39 u č.p. 246, p.b.č. 57 u č.p. 39, p.b.č. 77 u č.p. 36, p.b.č. 80 u č.p. 35, p.b.č. 93 u č.p. 49, p.b.č. 96 u č.p. 192, p.b.č. 103 u č.p. 70, p.b.č. 107 u č.p. 89 a p.b.č. 122 u č.p. 201 sítě NN v obci Křtiny, které je plánováno v rámci projektu „**Protipovodňová opatření městyse Křtiny**“.

Souhlasíme s umístěním hlásičů na výše uvedených podpěrných bodech sítě NN.

Při montáži je nutno dodržet tyto podmínky:

- umístění zařízení na jednotlivé podpěrné body bude projednáno s ECZR
- montáž provede odborná firma s patřičným oprávněním za dodržení ustanovení příslušných ČSN.
- bude použita taková technologie, která si nevyžádá úpravy venkovního vedení NN. Hnízda reproduktorů budou osazena max. dvěma reproduktory, aby nebyla snížena obslužnost energetického zařízení. Ve vyjimečných případech osazení

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: 25733591

- hnízda třemi reproduktory je nutno toto hnízdo montovat na výložník, který umožní opření žebříku o podpěrný bod
- zařízení bude upevněno v minimální vzdálenosti 0,7 metrů od křížovaných holých vodičů a 0,5 metrů od křížovaných izolovaných slaněných vodičů
 - zpracování projektové dokumentace na umístění cizího zařízení zajišťuje jeho vlastník. Řešení musí být v souladu s ustanoveními ČSN a PNE a nesmí omezovat plnění povinností provozovatele DS. Nepředpokládá se, že cizí zařízení vyvolá zásah do zařízení v provozování ECZR. Projektovou dokumentaci předloží zpracovatel místně příslušné RS ke schválení
 - zahájení vlastních montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na příslušnou RS. Po dohodě s technikem RS bude dle ustanovení energetického zákona a prováděcích předpisů stanoven nejpozději 20 dnů předem termín a rozsah bezproudí. Se zhotovitelem bude sjednán postup prací a budou mu sděleny další technické podmínky, za nichž lze provést montáž cizího zařízení
 - před uvedením cizího zařízení do provozu musí být zástupci RS předána situace skutečného provedení
 - provozovatel ani vlastník distribučního zařízení neodpovídá za škody vzniklé bez jeho zavinění na cizím zařízení umístěném na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECZR.
 - vlastník cizího zařízení odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním nebo demontáží svého zařízení na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECZR
 - vlastník cizího zařízení je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami zajišťovat předepsané revize a údržbu zařízení, aby nebylo příčinou vzniku úrazu osob, ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu, dodávky elektrické energie a škody na distribučním zařízení a majetku osob
 - Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECZR je umožněno bezúplatně.
 - V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení budou vlastníkovi fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribučního sítě do původního stavu.




V případě výměny podpěrného bodu distribučního zařízení ECD vyzve ECZR partnera ke spolupráci při přeložce zařízení v termínu nejpozději 1 měsíc před výměnou podpěrného bodu. Postup a charakter prací bude dojednán s místně příslušnou RS.

V případě obnovy stávajícího nadzemního vedení NN zemním kabelovým vedením si ECZR vyhrazuje právo zrušení podpěrných bodů sítě NN bez náhrady a vlastník protipovodňového systému si zajistí vybudování vlastních podpěrných bodů.

Společnost E.ON souhlasí s tím, že obec bude provádět údržbu svého zařízení po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

S přátelským pozdravem


Bc. Petr Novotný
Regionální správa Prostějov
E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Prostějov

007