

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Sp. zn.: S MJED 2389/2019

Č.j.: MJED 2406/2019

Vyřizuje: Lenka Pavlíčková / tel. 516 528 212

Jedovnice 26.7.2019

E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

IČ: 280 85 400

zastoupena na základě plné moci 4.1.2019

MOPRE, s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne :

Úřad městyse Křtiny provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice je dnem doručení. Lhůty vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Křtiny jsou pouze informativní.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – E.ON Distribuce a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupena na základě plné moci ze dne 4.1.2019 MOPRE, s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest - podal dne 22.7.2019 u Stavebního úřadu Jedovnice návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Křtiny, obnova NN, za školou“ obsahující kabelové rozvody NN, hlavní domovní vedení, demontáže na pozemcích p.č. 312, p.č. 313, p.č. 314, p.č. 315, p.č. 316/1, p.č. 318, p.č. 304/4, p.č. 304/2, p.č. 299, p.č. 300, p.č. 301, p.č. 302, p.č. 303, p.č. 304/3, p.č. 304/1, p.č. 304/5, p.č. 294, p.č. 304/7, p.č. 295, p.č. 304/8, p.č. 296, p.č. 304/9, p.č. 297, p.č. 304/10, p.č. 298, p.č. 304/17, vše katastrální území Křtiny. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Předmětem žádosti je rekonstrukce kabelového vedení NN ve Křtinách, lokalita Za školou.

Kabelové vedení NN

Stávající rozpojovací skříň SD022 (R512051) bude demontována a nahrazena novou rozpojovací skříň SR642/NK (R512051), která bude umístěna na pozemku par. č. 304/5, při hranici s pozemkem par. č. 304/1 k.ú. Křtiny. Do nové SR642/NK budou z demontované SD022 přepojeny stávající dva kabely AYKY 3x120+70 a přípojka pro RD č. p. 215, kabel pro budovu staré školy bude odpojen. Z nové rozpojovací skříň budou provedeny dva samostatně jištěné vývody kabely NAYY 4x150. První vývod bude veden otevřeným výkopem ve volném terénu a zpevněné ploše v pozemcích par. č. 304/5 a 304/1, po cca 32 m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS200/NK (umístěnou na soumezí pozemků par. č. 304/7 a 304/8), po cca 21 m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK (umístěnou na pozemku par. č. 304/9), po cca 15 m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NV (umístěnou na pozemku par. č. 298) a po cca 23 m zakončen v nové přípojkové skříni SS300/NK (R762158), která bude umístěna na pozemku par. č. 304/1 (v odstupu cca 1,9 m od hranice s pozemkem par. č. 926/1, vše k.ú. Křtiny). Stávající rozpojovací skříň SD022 (R512052) bude demontována, stávající kabely budou přepojeny do nové SS300/NK. Druhý vývod bude veden otevřeným výkopem ve volném terénu a zpevněné ploše v pozemcích par. č. 304/5, 304/1 a 304/3, po cca 48 m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK (umístěnou na soumezí pozemků par. č. 303 a 304/3), po cca 19 m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK (umístěnou na pozemku par. č. 302), po cca 12 m bude smyčkovat novou

Vypraveno dne :2.6.2019

přípojkovou skříň SS100/NK (umístěnou na pozemku par. č. 301), po cca 9 m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK (umístěnou na pozemku par. č. 300) a po cca 10 m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK (umístěnou na soumezi pozemků par. č. 304/3 a 299), vše k.ú. Křtiny . Z nové přípojkové skříň SS100/NK (u č. p. 213) bude kabel veden otevřeným výkopem ve volném terénu a podél asfaltové komunikace v pozemcích par. č. 304/3, 304/2, 304/4 a 318, po cca 48 m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NK (umístěnou na pozemku par. č. 316/1), po cca 15 m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NV (umístěnou na pozemku par. č. 314), po cca 10 m bude smyčkovat novou přípojkovou skříň SS100/NV (umístěnou na pozemku par. č. 313) a po cca 10 m bude zakončen na pozemku par. č. 312 v nové novou přípojkovou skříň SS100/N, vše k.ú. Křtiny .

Hlavní domovní vedení

RD č. p. 215 - bude proveden odvod kabelem NYY 4x10 z nové rozpojovací skříň SR642/NK (R512051). Kabel bude veden do místa po vybourané rozpojovací skříni SD022, kde bude naspojován na stávající domovní vedení.

RD č. p. 216, 217 - budou provedeny 2 odvody kabely NYY 4x10 z nové přípojkové skříň SS200/NK. Kabely budou ukončeny ve stávajících elektroměrových rozvaděčích na jednotlivých RD, stávající přípojkové skříň budou na těchto RD demontovány.

RD č. p. 218 - bude proveden odvod kabelem NYY 4x10 z nové přípojkové skříň SS100/NK. Kabel bude veden do stávající přípojkové skříň na RD, kde bude naspojován na stávající domovní vedení, stávající přípojková skříň bude na tomto RD demontována.

RD č. p. 219 - bude proveden odvod kabelem NYY 4x10 z nové přípojkové skříň SS100/NV. Kabel bude veden do stávající přípojkové skříň na RD, kde bude naspojován na stávající domovní vedení, stávající přípojková skříň bude na tomto RD demontována.

RD č. p. 209, 210, 211, 212 a 213 - stávající domovní vedení pro jednotlivé RD, vedoucí z rozpojovací skříň SD022 (R512053) do elektroměrových skříni v jednotlivých RD, budou v této rozpojovací skříni odpojeny a přepojeny do nových skříni SS100, rozpojovací skříň SD022 bude demontována.

RD č. p. 181, 182, 183 a 184 - stávající přípojková skříň pro RD č. 181 - 184 bude demontována. Z nových přípojkových skříni u jednotlivých RD budou provedeny nové odvody kabely NYY 4x10 do stávajících elektroměrových skříni, které jsou umístěny v chodbách/pokojích RD.

Délka trasy nového kabelového vedení NN činí cca 275 m. Kabely budou v zemi uloženy dle PNE 34 1050 - Kladení kabelů NN, VN a 110 kV v distribučních sítích energetiky. Kabely budou v celé délce trasy uloženy v chrániče Duoflex 110, při křížení plynovodu a jeho přípojek budou uloženy v betonových korýtkách s přesahem 1 m od osy plynovodního potrubí.

Stavební úřad Jedovnice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. Stavební úřad upouští u žádosti o vydání územního rozhodnutí od ohledání na místě a od ústního projednání dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení. Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky, popřípadě důkazy nejpozději **do 15 dnů** od doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Poučení všeobecná :

- Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u stavebního úřadu Úřadu městyse Jedovnice, úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 – 11,00 od 12,00 - 17,00 hod.
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4
- K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námítky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží
- Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námítkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
- Obec uplatňuje v územním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je

projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštních předpisů zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží

- Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc.

ÚŘAD MĚSTYSKÉ JEDOVNICE
STAVEBNÍ ÚŘAD
Havlíčkovo nám. 71
679 06 JEDOVNICE

Lenka Pavlíčková
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:

Žadatel - zmocněnec :

MOPRE , s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest

Účastník řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona :

Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny

Účastník řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona:

Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Miroslav Šipka, Křtiny 209, 679 05 Křtiny

František Hloušek, Křtiny 182, 679 05 Křtiny

Jiřina Hloušková, Křtiny 182, 679 05 Křtiny

Hubert Zouhar, Křtiny 233, 679 05 Křtiny

Ivana Zouharová, Křtiny 233, 679 05 Křtiny

Monika Belatková, Křtiny 219, 679 05 Křtiny

Karel Kocman, Křtiny 210, 679 05 Křtiny

Ing. Věra Ettlová, Křtiny 210, 679 05 Křtiny

Mgr. Jakub Švenda, Ph.D, Křtiny 218, 679 05 Křtiny

Leona Švendová, Křtiny 218, 679 05 Křtiny

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha

Roman Moskovský, Křtiny 215, 679 05 Křtiny

Vlasta Moskovská Suchánková, Křtiny 215 679 05 Křtiny

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha

Vladan Příklad, Křtiny 211, 679 05 Křtiny

Bronislava Příkladová, Křtiny 211, 679 05 Křtiny

Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha

Martin Zouhar, Křtiny 181, 679 05 Křtiny

Mgr. Jana Zouharová, Křtiny 211, 679 05 Křtiny

Ing. Jan Ondryška, Valchařská 57/7, 614 00 Brno

František Nekula, Křtiny 184, 679 05 Křtiny

Eva Nekulová, Křtiny 184, 679 05 Křtiny

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha

Hana Plaštiaková, Křtiny 213, 679 05 Křtiny

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha

Pavel Neužil, Březina 11, 679 05 Křtiny

Sylva Neužilová, Březina 11, 67905 Křtiny

Zdeněk Klíma, Křtiny 217, 679 05 Křtiny

Andrea Klímová, Křtiny 217, 679 05 Křtiny

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):

GridServices , s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

E.ON Distribuce, a.s. , F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

Dále osoby, mající vlastnická nebo jiná věcná práva k následujícím pozemkům či stavbám na nich:
p.č.316/6, p.č. 926/1, p.č. 305/5, p.č. 307/5, p.č. 294, p.č. 304/6, p.č. 304/18, p.č. 319, p.č. 324, p.č. 293/1,
p.č. 293/2, p.č. 293/3, p.č. 293/4, p.č. 293/5, p.č. 293/6, p.č. 293/7, p.č. 926/1, p.č. 926/10, vše k.ú. Křtiny

dotčené orgány :

Městský úřad Blansko , odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Městský úřad Blansko , odbor stavební úřad , odd. ÚP a RR, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Na vědomí:

Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

úřady :

Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

Úřad městyse Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup